**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

**UTRUSTNING:**

A. Förrädsberedare 110L Koppar

B. Solslinga 12m, Ø22mm Anslutningar.

**ANSLUTNINGAR:**

- 1.(1" utv) Expansion/Avluftning
- 2.(DN32) Tillopp från värmekälla (Alt. Extra tank)
- 3.(DN20) Termometer
- 4.(DN50) Elpatronuttag
- 5.(DN20) Avtappning/Expansion
- 6.(Ø22) Anslutning för BoRö 3-vägs shuntpaket (Art.Nr. 001-10013). Om shunt önskas anges detta på beställningen.
- 7.(DN32) Extra anslutning  
Ex1: Tillopp från värmepump  
Ex2: Retur till olje-/pelletspanna när pos2 används som tillopp
- 8.(DN32) Retur till värmekälla  
Ex. Om pos7 används som tillopp från värmepump
- 9.(DN32) Extra retur till värmekälla
- 10.(Ø7) Dykrör solgivare (T2)




**TEKNISKA DATA:**

Bredd:.....700mm  
 Djup:.....700mm  
 Höjd:.....1730mm  
 Volym varmvatten:.....110L  
 Arbetstryck:.....Max 3Bar  
 Arbetstryck varmvatten:.....Max 10Bar  
 Arbetstemp:.....Max 100°C  
 Reshöjd:.....1840mm

Isolering mineralull: 45mm runt tanken, 95mm på toppen.

**OBS!**

Isoleringen komprimeras ca 15mm en mindre sträcka på varje sida.  
 Om bättre isolering önskas och utrymme finns, rekommenderas modell TIP500 med 110mm isolering runt tanken och 145mm på toppen.

Vikt Kg: <b>128.59</b>	Datum: <b>2014-10-08</b>	Konstruerad av: <b>AEN</b>	Godkänd av: <b>AEN</b>	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A4</b>	Blad Nr:	
	 Gen. tol: <b>SS-ISO 2768-1 m</b>	Namn: <b>TIV500L/FC110/SOL12</b>				Art. Nr: <b>501V-111400</b>	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
						Ritningsnummer:	Revision: